

Zaber & Zubair Fabrics Ltd.

Managing Director
Pagar, Tongi,
Gazipur-1710, Bangladesh

À l'attention de :

M. G. Mortuza
Service A.G. M Mechanical.

**Rapport relatif à l'eau de la chaudière après installation de
Vulcan S10**

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de notre agréable coopération, nous souhaitons vous faire parvenir le rapport relatif à l'eau de la chaudière après avoir installé le système de prévention anti-calcaire Vulcan S10.

Commentaires du fournisseur :

Concernant le rapport de Zaber & Zubair Fabrics Ltd.

Nous souhaitons insister sur l'importance de prélever des échantillons d'eau au niveau des points prévus. Lors de l'utilisation d'un système électronique comparable à Vulcan, la dureté de l'eau ne s'en trouve PAS modifiée. Le changement s'opère plutôt au niveau des cristaux ; le tartre et les sédiments s'assouplissent alors et peuvent être facilement éliminés. La formation de nouveau calcaire est ainsi évitée.

Paramètres	Eau pure de la chaudière		Eau de purge de la chaudière	
	Limite de consigne	Résultat du test	Limite de consigne	Résultat du test
pH (ppm)	6,5 - 8,5	8,80	10,5 - 12	11,79
TDS (ppm)	100 - 200	210	4.000	3.750
Fer (mg/l)	0 - 1,5	0,05	0 - 1,5	0,05

Il est ainsi normal que si l'analyse est réalisée à partir de l'eau de purge, la dureté et la conductivité, de même que la TSD, augmentent.

L'eau de purge doit être maintenue = 2,30 minutes à chaque fois,
soit par jour = 6 fois.

Merci et cordiales salutations,
Md. Moniruzzaman
Directeur jr (ventes et marketing)

En 1997, l'entreprise Zaber & Zubair Fabrics s'est donnée pour mission de devenir un fabricant de linge de maison de renommée internationale, et ce, en répondant aux exigences quotidiennes du marché et en obtenant la satisfaction de sa clientèle.

Installation de Vulcan S10**Traitement de la chaudière de
Zaber & Zubair Fabrics Ltd**